东华工程科技股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	工程PROJ.	FJPTTSB 201205SB	给排水材料表 PLUMBING MATERIAL TAKEOFF	设计DESIGN		图号DWG NO.	FJPTTSB-DD-MEL-TS-FW-001, 201205SB-008-080K-01	
	装置JOB.	/		校核CHKD.		第 1 页 共 3 页	版次ISSUE	0
	工序SUBJ.	008		审核APPD.		SHEET NO. 1 OF 3	修改REV.	0
	阶段PHA.	详细设计				入库时间DATE 2013 年 10 月 25 日		

序号 NO.	名称 NAME	规格及尺寸 SPEC.& DIMEN.	标准号或型号 STANDARD OR TYPE	材质及结构说明 DESCRIPTION OF MATERIAL & STRUCTURE	单位 UNIT	数量 Q'TY	单重 WEIGHT (kg)	总重(kg) TOTAL WT. (kg)	备注 REMARK
	一、给水系统								
	管材								
1	镀锌钢管	2 1/2''	ASTM A53-B ASME B36.10M	CS,Galvanized	米	45			
2	镀锌钢管	1 1/2''	ASTM A53-B ASME B36.10M	CS,Galvanized	米	505			
3	镀锌钢管	1''	ASTM A53-B ASME B36.10M	CS,Galvanized	米	25			
	阀门								
1	闸阀	2″ 1GU1 CL150	GA80BT01	Bronze,Solid Wedge,Thrd	个	6			
2	截止阀	1 1/2'' 1GU1 CL150	GL80BT01	Bronze,Reg Patt,RF	个	1			
3	截止阀	1'' 1GU1 CL150	GL80BT01	Bronze,Reg Patt,RF	个	1			
	其他								
1	洒水栓	DN25		铜	个	13			厂区绿化
2	水表井	05S502-132		钢筋混凝土	座	2			值班控制室及门卫入户管道
	二、雨水系统								
	管材								

东华工程科技股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	工程PROJ.	FJPTTSB 201205SB	给排水材料表 PLUMBING MATERIAL TAKEOFF	设计DESIGN		图号DWG NO.	FJPTTSB-DD-MEL-TS-FW-001，201205SB-008-080K-01	
	装置JOB.	/		校核CHKD.		第 2 页 共 3 页	版次ISSUE	0
	工序SUBJ.	008		审核APPD.		SHEET NO. 2 OF 3	修改REV.	0
	阶段PHA.	详细设计				入库时间DATE 2013 年 10 月 25 日		

序号 NO.	名称 NAME	规格及尺寸 SPEC.& DIMEN.	标准号或型号 STANDARD OR TYPE	材质及结构说明 DESCRIPTION OF MATERIAL & STRUCTURE	单位 UNIT	数量 Q'TY	单重 WEIGHT (kg)	总重(kg) TOTAL WT. (kg)	备注 REMARK
2	钢筋混凝土管	Do300	GB/T11836-2009	钢筋混凝土，二级管	米	249.15			多个雨口连接管及雨水管初
3	钢筋混凝土管	Do400	GB/T11836-2009	钢筋混凝土，二级管	米	58.8			
4	钢筋混凝土管	Do500	GB/T11836-2009	钢筋混凝土，二级管	米	152.9			
5	钢筋混凝土管	Do600	GB/T11836-2009	钢筋混凝土，二级管	米	149.6			
6	钢筋混凝土管	Do700	GB/T11836-2009	钢筋混凝土，二级管	米	273.9			
7	钢筋混凝土管	Do800	GB/T11836-2009	钢筋混凝土，二级管	米	95.7			
8	钢筋混凝土管	Do1000	GB/T11836-2009	钢筋混凝土，二级管	米	250			延伸到围墙外接管处
9	无缝钢管	DN100	ASME B36.10M	CS,Smls BE Sch 40	米	404			
	其他								
1	检查井	Φ1000	02S515-13	钢筋混凝土	座	17			用于dn200~600管径
2	检查井	Φ1250	02S515-16	钢筋混凝土	座	15			用于dn600~800管径
3	检查井	Φ1500	02S515-18	钢筋混凝土	座	3			用于dn800~1000管径
4	雨水口		05S518-6	砖砌雨水口铸铁井圈	座	57			
	三、污水系统								

东华工程科技股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	工程PROJ.	FJPTTSB 201205SB	给排水材料表 PLUMBING MATERIAL TAKEOFF	设计DESIGN		图号DWG NO.	FJPTTSB-DD-MEL-TS-FW-001, 201205SB-008-080K-01	
	装置JOB.	/		校核CHKD.		第 3 页 共 3 页	版次ISSUE	0
	工序SUBJ.	008		审核APPD.		SHEET NO. 3 OF 3	修改REV.	0
	阶段PHA.	详细设计				入库时间DATE 2013 年 10 月 25 日		

序号 NO.	名称 NAME	规格及尺寸 SPEC.& DIMEN.	标准号或型号 STANDARD OR TYPE	材质及结构说明 DESCRIPTION OF MATERIAL & STRUCTURE	单位 UNIT	数量 Q'TY	单重 WEIGHT (kg)	总重(kg) TOTAL WT. (kg)	备注 REMARK
1	钢筋混凝土管	Do300	GB/T11836-2009	钢筋混凝土，二级管	米	70			
	其他								
1	检查井	Φ1000	02S515-21	钢筋混凝土	座	4			
2	化粪池	G1-2Q，2m3	03S702-18	钢筋混凝土	座	1			
	四、废水系统								
1	碳钢管	4''	ASME B36.10M	CS,Smls BE Sch 40	米	156			
2	碳钢管	1''	ASME B36.10M	CS,Smls BE Sch 40	米	25			
3	污水隔油沉淀池		04S519-149	钢筋混凝土	座	1			
4	柔性橡胶接头	DN100		橡胶	个	1			