东华工程科技股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	工程PROJ.	201205SB	自动排气阀数据表 Auto Vent Valve data sheet	设计DESIGN	
	装置JOB.	全厂消防（021）		校核CHKD.	
	工序SUBJ.			审核APPD.	
	设计阶段	详细设计			
	第 1 张 共 1 张		图号DWG NO. FJPTTSB-DD-DATA-TS-FW-010	版次ISSUE	0
	SHEET NO. 1 OF 1		日期 Date 2013-10-25	修改REV.	0

描述		要求
N/A =不适用, VTC =供货商提供数据		
数量		5.0
工况描述		消防管道快速排气，维持系统正常运行
设备型号		VTC
使用地点		外输至槽车装车区管廊上消防管道
项目地点		福建省莆田市秀屿港
环境温度	℃	1.3~36.5
设计压力	Mpa	VTC
自动排气阀参数	**单位**	
接口公称直径	in	2.0
连接面形式		法兰连接 ASME B16.5 CL150 RF
排气量	L	VTC
介质特性	**单位**	
介质		海水
温度	℃	9.2~29.5
工作压力	Mpa	1.6
材质		
阀体、阀盖		铝青铜
浮球		铝青铜
杠杆架		铝青铜
杠杆		VTC
塞头		VTC
其他数据		
阀体强度试验压力	Mpa	VTC
密封试验压力	Mpa	VTC
涂漆要求		红色

说明

1. 项目所在地福建省莆田市秀屿港为海洋性气候，厂家需考虑阀体防腐。