东华工程科技股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.	工程 Project	FJPTTSB 201205SB	限流孔板数据表 RESTRICTION ORIFICES DATASHEET	设计 DES.		图号DWG.NO.	FJPTTSB-DD-DATA-TS-FW-006
	装置 Job.			校核 CHKD.			版次 ISS. 0
	工序 Subject	槽车装车区（168）		审核 APPD.			修改 REV. 0
	设计阶段 Design	详细设计				入库时间DATE	年 月 日

序号 No.	位号TAG No.	管道等级 PIPELINE SPECS	管线号 PIPELINE No.	所在P&ID图号 P&ID DRAWING No.	管道尺寸 LINE SIZE	管道壁厚 PIPE SCHEDULE	法兰标准 FLANGE STANDARD	法兰尺寸 FLANGE SIZE	法兰等级 FLANGE RATING	法兰连接面 FLANGE FACING	法兰材质 FLANGE MATERIAL	介质 MEDIUM	相态 PHASE	流量 FLOW (m3/hr)	板前压力 UPSTREAM PRESSURE (Mpa a)	板后压力 DOWNSTREAM PRESSURE (Mpa a)	操作温度 TEMPERATURE (℃)	密度 DENSITY (kg/m3)	临界压力 CRITICAL PRESSURE (Mpa a)	粘度 VISCOSITY (cP)	绝热指数 Cp/Cv	压缩系数 COMPRESSIBILITY FACTOR	相对分子质量 MOLECULAR WEIGHT	管道设计压力 DESIGN PRESSURE (Mpa g)	管道设计温度 DESIGN TEMPERATURE (℃)	* 开孔数 BORE NUMBER	* 孔径 ORIFICE BORE (mm)	* 材料 MATERIAL	备注 NOTE
1	24-RO-6001	1CU1	FW-TSB32-001-3″-1CU1-N	FW-22002	3"	/	ASME B16.5	3″	150#	RF	Cu-Ni ASTM B171 UNS C70600	Sea Water	Liquid	10.48	1.2	0.7	9.2~29.5	1025	/	0.82~1.5	/	/	/	1.8~1.96	-5~65	1	13.77	Bronze	共1个
2	22-RO-2121~32	1CU1F	FW-TSB22-012~023-8″-1CU1F-N	FW-22003	8"	/	GRE API 15LR	8″	150#	RF	GRE API 15LR (Fireproofed)	Sea Water	Liquid	403.2	1.0	0.55	9.2~29.5	1025	/	0.82~1.5	/	/	/	1.8~1.96	-5~65	1	79.2	Bronze	共12个
3	22-RO-3121~28	1CU1F	FW-TSB22-024~031-8″-1CU1F-N	FW-22003	8"	/	GRE API 15LR	8″	150#	RF	GRE API 15LR (Fireproofed)	Sea Water	Liquid	403.2	1.0	0.55	9.2~29.5	1025	/	0.82~1.5	/	/	/	1.8~1.96	-5~65	1	79.2	Bronze	共8个

东华工程科技股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.	工程 Project	FJPTTSB 201205SB	限流孔板数据表 RESTRICTION ORIFICES DATASHEET	设计 DES.		图号DWG.NO.	FJPTTSB-DD-DATA-TS-FW-006
	装置 Job.			校核 CHKD.		版次 ISS.	0
	工序 Subject	槽车装车区（168）		审核 APPD.		修改 REV.	0
	设计阶段 Design	详细设计				入库时间DATE	年 月 日

注：1、*内容需厂家复核；