东华工程科技股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	工程PROJ.	201205SB	水幕喷头数据表 Drencher nozzle data sheet	设计DESIGN	
	装置JOB.			校核CHKD.	
	工序SUBJ.	168		审核APPD.	
	设计阶段	详细设计			
	第 1 张 共 1 张		图号DWG NO. FJPTTSB-DD-DATA-TS-FW-007	版次ISSUE	0
	SHEET NO. 1 OF 1		日期 Date 2013-10-25	修改REV.	

描述		要求
N/A =不适用, VTC =供货商提供数据		
位号		SP-060E
数量		1232(含10%备用)
喷头类型		单隙式防火分隔防护冷却通用性水幕喷头
喷头型号		VTC
环境参数	**单位**	
使用地点		槽车装车区
项目地点		福建省莆田市秀屿港
环境温度		最高65℃；最低0℃；正常20℃
设计压力	Mpag	1.6
喷头参数	**单位**	
喷头类型		开式喷头（下垂式）
流量系数		64
水幕角	°	120
连接方式		NPT1/2" 外螺纹
外形尺寸		VTC
额定压力	Mpag	0.35
额定流量	L/min	120
有效喷射范围	水平方向	6m
	垂直方向	2m
介质特性	**单位**	
介质		海水
压力	Mpag	0.35～1.3
温度	℃	9.2~29.5
其他数据	**单位**	
喷头材质		不锈钢(SS304)
喷头设计参数	**单位**	
最大压力	Mpag	VTC
最小压力	Mpag	VTC
最高温度	℃	VTC
最低温度	℃	VTC

说明

1. 喷头的型号根据GB 5135.3-2003《自动喷水灭火系统 第13部分：水幕喷头》的编号原则。
2. 连接螺纹规格应符合ASME B1.20.1-2000《通用管螺纹》标准中要求。
3. 喷头的性能、测试方法、检测方式、包装、运输、储存等应符合 GB 5135.3-2003《自动喷水灭火系统 第13部分：水幕喷头》的要求。
4. 厂商应提供有效的国家权威部门消防检测报告。