N

CONT. FROM
1
E 386976
N 1068853
EL.1938

CONT. ON
FW-TSB22-012
E 386976
N 1068853
EL.1938

操作压力(MPaG) OPT. PRESS.	操作温度(℃) OPT. TEMP.	设计压力(MPaG) DESIGN PRESS.	设计温度(℃) DESIGN TEMP.	试验压力(MPaG) TEST PRESS.	试验介质 TEST SERVICE.	
1.3	AMB	2.0	0-65	2.4	HYDROSTATIC	
所在P&ID图号 P&ID DRAWING NO.	所在模型号 PDS MODEL NO.	探伤(%) RT/UT	应力消除(Y/N) STRESS RELIEVE	涂漆等级 PAINT. CLASS	绝热类型/厚度(mm) INSULAT. CLASS/THK	
FJPTTSB-DD-DWG-TS-FW-22003	/	/			/	/

修改 REV	版次 ISSUE	发布日期 DATE	发布说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	校核 CHECKED	审核 APPROVED	审定 AUTHORIZED
Ø	Ø	2013-12-20	供货工	QCC	SYP		

专业 DISCIPLINE	会签及日期 COUNTERSIGNED & DATE	修改 REVISED	日期 DATE	设计 DESIGNED	校核 REVIEWED	审核 APPROVED

中海福建天然气有限责任公司
CNOOC-Fujian LNG Co.,Ltd.

东华工程科技股份有限公司
EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

设计 DESIGD			FW-TSB22-012-8"-1CU1F-N
制图 DRAWN			管道轴测图
校核 CHECKED			ISOMETRICS DRAWING
审核 APPROVED			压力管道类别 /
审定 AUTHORIZED			比例 SCALE / 版次 ISSUE

合同号 Contract	Z2012SLFJ-TS/E-S085
文件编号 Ref.No.	FJPTTSB-DD-DWG-TS-FW-22021
工程 PROJ.	福建LNG站线项目 秀屿接收站新增外输系统工程
装置 JOB	168
工序 SUB. JOB	/
设计阶段 DES. PHASE	详细设计
	201205SB-168-170E-05 Ø
入库日期 DATE	第 SHEET NO 张共 OF 张 修改 REV

本图纸仅供本项目使用，未经东华工程科技股份有限公司许可不得转给第三者
THIS DRAWING SHALL BE USED FOR THIS PROJECT ONLY, TRANSFER TO ANY THIRD PARTY WITHOUT ECEC'S CONSENT IS NOT PERMITTED.