
N



ERECTION MATERIALS

PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	NB (IN)	ITEM CODE	QTY
	FITTINGS			
1	ERROR READING MATERIAL DESCRIPTION LIBRARY	8	PKØC313	1

操作压力(MPaG) OPT. PRESS.	操作温度(℃) OPT. TEMP.	设计压力(MPaG) DESIGN PRESS.	设计温度(℃) DESIGN TEMP.	试验压力(MPaG) TEST PRESS.	试验介质 TEST SERVICE.	
Ø.55	AMB	Ø.9	Ø-65	1.1	HYDROSTATIC	
所在P&ID图号 P&ID DRAWING NO.	所在模型号 PDS MODEL NO.	探伤(%) RT/UT	应力消除(Y/N) STRESS RELIEVE	涂漆等级 PAINT. CLASS	绝热类型/厚度(mm) INSULAT. CLASS/THK	
FW-TSSB-DD-DWG-TS-FW-22003	/				/	/

修改 REV.	版次 ISSUE	发布日期 DATE	发布说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	校核 CHECKED	审核 APPROVED	审定 AUTHORIZED
Ø	Ø	2013-12-20	供施工	QCC	SYP		

专业 DISCIPLINE	会签及日期 COUNTERSIGNED & DATE	修改 REVISED	日期 DATE	设计 DESIGNED	校核 REVIEWED	审核 APPROVED

中海福建天然气有限责任公司
CNOOC-Fujian LNG Co.,Ltd.

东华工程科技股份有限公司
EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

合同号 Contract	Z2012SLFJ-TS/E-S085		
文件编号 Ref.No.	FJPTTSB-DD-DWG-TS-FW-22056		
工程 PROJ.	福建LNG站线项目 秀屿接收站新增外输系统工程		
装置 JOB	168		
工序 SUB. JOB	/		
设计阶段 DES. PHASE	详细设计		

设计 DESIGED			FW-TSB22-Ø27-6"-1GU2-N
制图 DRAWN			管道轴测图
校核 CHECKED			ISOMETRICS DRAWING
审核 APPROVED			压力管道类别 /
审定 AUTHORIZED			比例 SCALE / 版次 ISSUE

201205SB-168-170E-40 Ø

入库日期 DATE | 第 SHEET NO 7 张共 OF 10 张 | 修改 REV Ø

本图纸仅供本项目使用，未经东华工程科技股份有限公司许可不得转给第三者
THIS DRAWING SHALL BE USED FOR THIS PROJECT ONLY, TRANSFER TO ANY THIRD PARTY WITHOUT ECEC'S CONSENT IS NOT PERMITTED.